


2012年3月12日未施工 3月13日施工中 3月14日施工後

○ ⊕ ⊙ ⊕ ○ ⊕ ○ ⊕ ○ ⊕ ○ ⊕ ○ ⊕ ○ ⊕ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ● ● ⊙ ⊙ ● ⊙ ○ ○ ○ ⊙ ⊙ ○ ⊕ ⊕ ⊙ 終了



○ 快晴 ⊕ 晴れ ⊙ 曇り ● 雨

黒線 トップライト室内温度
赤線 東京都千代田区外気温(気象庁)

- 3月12日より施工開始 データロガー設置時には55°Cを計測した
- 3月13日施工6割完了 3月14日午前中には9割完了し、室温が40°Cまでしか上昇しなくなった。 顕著に遮熱効果が現れている。
- 明け方の最低温度が11°Cほどだったものが、保温効果の影響で15°Cほどで推移するようになった。
- 17日、18日は雨天。21日午前11時で計測終了。

都内宗教法人展示館トップライトにて計測